

# CERTIFICADO DE INSPECCIÓN EHE-08

No. **CPF-0344/EHE**

**LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)**

Certifica que ha realizado una inspección técnica del sistema de Control de Producción en Fábrica (CPF) para la empresa:

## **PRETERSA ANDÚJAR, S.L.U.**

Pol. Ind. Venta del Barro, s/n – 44510 La Puebla de Híjar (Teruel - España). Del resultado de esta inspección se desprende que los hormigones para prefabricados de hormigón cumplen con los requisitos especificados en el Real Decreto 1247/2008. En consecuencia y de acuerdo con el artículo 91.1 de la mencionada instrucción se permite aplicar en el proyecto del elemento prefabricado un **coeficiente de ponderación en situación persistente o transitoria de 1,5 para el hormigón.**

PRODUCTO: **HORMIGÓN PARA PREFABRICADOS DE HORMIGÓN**

Fabricado en:

**POL. IND. AVE MARÍA, S/N  
23740 ANDÚJAR (JAÉN - ESPAÑA)**

Este certificado tiene trazabilidad directa con el informe de inspección de Applus+ recogido en el expediente 19/32300521 donde se detalla el alcance y el resultado de la inspección realizada.

**Válido hasta: 14 de abril de 2020**

Renovación del certificado inicial emitido en fecha 31 de marzo de 2017

Bellaterra, 10 de mayo de 2019

  
**Applus<sup>+</sup>**  
LGAI Technological Center, S.A.

Xavier Ruiz Peña  
Managing Director, Product Conformity B.U.